



Diagnostic de performance énergétique

Une information au service de la lutte contre l'effet de serre (6.1.bis.public) bureaux, services administratifs, enseignement

N : 1 TOUR A et TOUR B
Valable jusqu'au : 04/07/2018
Nature de l'immeuble : bureaux
Année de construction : 1968 et 1974

Date diag. : 04/07/2008 Date visite : 04/07/2008
Diagnosticteur : MIMOUN Lahoiri
34 Avenue ARIANE
33700 MERIGNAC
Signature : _____

Adresse : CITE ADMINISTRATIVE de BORDEAUX
2 Rue Jules FERRY
33200 BORDEAUX

Diagnostic concernant le bâtiment entier
SHON : 55841,00 m²

Propriétaire :
Nom : ETAT
Adresse : CITE ADMINISTRATIVE de BORDEAUX
2 Rue Jules FERRY 33200 BORDEAUX

Gestionnaire (s'il y a lieu) :
Nom : ETAT
Adresse : CITE ADMINISTRATIVE de BORDEAUX
2 Rue Jules FERRY 33200 BORDEAUX

Consommations annuelles par énergie

Période de relevés de consommations considérée : 2005 à 2007

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	Détail par énergie en kWh _{EF}	Détail par énergie en kWh _{EP}	
Bois, biomasse	kWh _{EF}	kWh _{EP}	€
Electricité	4675564 kWh _{EF}	12062960 kWh _{EP}	323722,00 €
Gaz	3239782 kWh _{EF}	3239782 kWh _{EP}	180184,90 €
Autres énergies	kWh _{EF}	kWh _{EP}	€
Production d'électricité à demeure	kWh _{EF}	kWh _{EP}	€
Abonnements *			€
TOTAL		15302740 kWh_{EP}	504536,74 €

Consommations énergétiques (en énergie primaire)
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d'électricité à demeure

Consommation estimée : 274,0 kWh_{EP}/m².an

Emissions de gaz à effet de serre (GES)
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages

Estimation des émissions : 20,6 kg éqCO₂/m².an

Bâtiment économe	Bâtiment	Faible émission de GES	Bâtiment
A ≤ 50 B 51 à 110 C 111 à 210 D 211 à 350 E 351 à 540 F 541 à 750 G > 750	274 kWh EP/m².an	A ≤ 5 B 6 à 15 C 16 à 30 D 31 à 60 E 61 à 100 F 101 à 145 G > 145	21 kg éqCO₂/m².an
Bâtiment économe		Faible émission de GES	
Bâtiment énergivore		Forte émission de GES	