

Récapitulatif des déperditions pour le groupe Cluzel

Bilan global

Déperditions					
Transmission (a)	Infiltration (b)	Ventilation (c)	Dans locaux (d)	Dans CTA (e)	Totales (f=a+b+c=d+e)
263191 W	9457 W	66426 W	339075 W	0 W	339075 W
Puissances					
Surpuissance (g)	Puissance totale(h=f+g)	Préchauffage (i)	Charge locaux (j=f-i)	Puissance locaux (k=j+g)	
0 W	339075 W	0 W	339075 W	339075 W	

Détail

Local	Trans.	Infilt.	Ventil.	Dans loc.	Dans CTA	Totales	Surpuiss.	Puiss. tot.	Préchauff.	Charge loc.	Puiss. loc.
R+9 Cluzel	18897 W	626 W	6279 W	25803 W	0 W	25803 W	0 W	25803 W	0 W	25803 W	25803 W
WC	302 W	20 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	322 W
Couloir dégagement	0 W	0 W	1652 W	1652 W	0 W	1652 W	0 W	1652 W	0 W	1652 W	1652 W
901	506 W	17 W	165 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	688 W
902	761 W	27 W	165 W	953 W	0 W	953 W	0 W	953 W	0 W	953 W	953 W
903	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
904	793 W	27 W	165 W	985 W	0 W	985 W	0 W	985 W	0 W	985 W	985 W
905	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
906	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
907	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
908	1048 W	37 W	496 W	1581 W	0 W	1581 W	0 W	1581 W	0 W	1581 W	1581 W
909	1915 W	53 W	165 W	2133 W	0 W	2133 W	0 W	2133 W	0 W	2133 W	2133 W
910	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
911	767 W	27 W	330 W	1125 W	0 W	1125 W	0 W	1125 W	0 W	1125 W	1125 W
912	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
913	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
914	530 W	19 W	165 W	715 W	0 W	715 W	0 W	715 W	0 W	715 W	715 W
915	761 W	27 W	165 W	953 W	0 W	953 W	0 W	953 W	0 W	953 W	953 W
916	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
917	787 W	27 W	496 W	1309 W	0 W	1309 W	0 W	1309 W	0 W	1309 W	1309 W
918	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
919	524 W	19 W	165 W	708 W	0 W	708 W	0 W	708 W	0 W	708 W	708 W
Salle de réunion	1036 W	36 W	165 W	1238 W	0 W	1238 W	0 W	1238 W	0 W	1238 W	1238 W
920	1597 W	44 W	165 W	1806 W	0 W	1806 W	0 W	1806 W	0 W	1806 W	1806 W
921	2681 W	61 W	165 W	2907 W	0 W	2907 W	0 W	2907 W	0 W	2907 W	2907 W
Couloir dégagement	252 W	23 W	165 W	440 W	0 W	440 W	0 W	440 W	0 W	440 W	440 W
R+5 Cluzel	18611 W	629 W	5618 W	24858 W	0 W	24858 W	0 W	24858 W	0 W	24858 W	24858 W
WC	302 W	20 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	322 W
501 SG-GRH	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
502 SG-GRH	1323 W	47 W	496 W	1865 W	0 W	1865 W	0 W	1865 W	0 W	1865 W	1865 W
503 SG-GRH	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
504 MEGT	767 W	27 W	330 W	1125 W	0 W	1125 W	0 W	1125 W	0 W	1125 W	1125 W
505 SG-CCG	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
506 SG-CCG	524 W	19 W	165 W	708 W	0 W	708 W	0 W	708 W	0 W	708 W	708 W
507 SG-CCG	506 W	17 W	165 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	688 W
508 SG-CCG	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
509 SG-CCG	2373 W	60 W	330 W	2763 W	0 W	2763 W	0 W	2763 W	0 W	2763 W	2763 W
Local serveur	237 W	8 W	0 W	245 W	0 W	245 W	0 W	245 W	0 W	245 W	245 W
Salle de formation informatique	799 W	28 W	991 W	1818 W	0 W	1818 W	0 W	1818 W	0 W	1818 W	1818 W
510 SG-GRH	767 W	27 W	330 W	1125 W	0 W	1125 W	0 W	1125 W	0 W	1125 W	1125 W
511 SG-GRH	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
512 SG-GRH	506 W	17 W	165 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	688 W
513 SG-GRH	749 W	26 W	165 W	940 W	0 W	940 W	0 W	940 W	0 W	940 W	940 W
514 SG-GRH	1305 W	45 W	496 W	1846 W	0 W	1846 W	0 W	1846 W	0 W	1846 W	1846 W
515 SG-GRH	506 W	17 W	165 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	688 W
516 SG-GRH	524 W	19 W	165 W	708 W	0 W	708 W	0 W	708 W	0 W	708 W	708 W
517 SG-GRH	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
518-1 SG-PMS	1680 W	53 W	165 W	1898 W	0 W	1898 W	0 W	1898 W	0 W	1898 W	1898 W
518-2 SG-PMS	388 W	23 W	165 W	576 W	0 W	576 W	0 W	576 W	0 W	576 W	576 W
518-3 SG-PMS	2020 W	46 W	165 W	2231 W	0 W	2231 W	0 W	2231 W	0 W	2231 W	2231 W
Couloir dégagement	252 W	23 W	165 W	440 W	0 W	440 W	0 W	440 W	0 W	440 W	440 W

Local	Trans.	Infilt.	Ventil.	Dans loc.	Dans CTA	Totales	Surpuiss.	Puiss. tot.	Préchauff.	Charge loc.	Puiss. loc.
R+2 Cluzel	17637 W	589 W	4627 W	22853 W	0 W	22853 W	0 W	22853 W	0 W	22853 W	22853 W
215a SUHE-PTU	515 W	18 W	165 W	698 W	0 W	698 W	0 W	698 W	0 W	698 W	698 W
215b SUHE-PTU	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
202 SUHE-PTU	767 W	27 W	330 W	1125 W	0 W	1125 W	0 W	1125 W	0 W	1125 W	1125 W
WC	302 W	20 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	322 W
201 SUHE-PTU	535 W	17 W	165 W	717 W	0 W	717 W	0 W	717 W	0 W	717 W	717 W
203 SUHE-PTU	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
204 SUHE-PTU	764 W	27 W	330 W	1122 W	0 W	1122 W	0 W	1122 W	0 W	1122 W	1122 W
205 SUHE-PTU	790 W	27 W	165 W	982 W	0 W	982 W	0 W	982 W	0 W	982 W	982 W
206 SCIBA-BECL	773 W	28 W	165 W	967 W	0 W	967 W	0 W	967 W	0 W	967 W	967 W
207 SCIBA-BECL	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
208 SCIBA-BECL	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
209 SCIBA-BECL	2061 W	54 W	330 W	2445 W	0 W	2445 W	0 W	2445 W	0 W	2445 W	2445 W
210 SCIBA-BECL	761 W	27 W	330 W	1119 W	0 W	1119 W	0 W	1119 W	0 W	1119 W	1119 W
211 SUHE-PDALPD	491 W	15 W	165 W	672 W	0 W	672 W	0 W	672 W	0 W	672 W	672 W
212 SUHE-PTU	805 W	29 W	330 W	1164 W	0 W	1164 W	0 W	1164 W	0 W	1164 W	1164 W
213 SUHE-PTU	701 W	21 W	165 W	888 W	0 W	888 W	0 W	888 W	0 W	888 W	888 W
214 SUHE-PTU	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
216 SUHE-PTU	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
217 SUHE-PTU	506 W	17 W	165 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	688 W
218 SUHE-PTU	785 W	29 W	165 W	980 W	0 W	980 W	0 W	980 W	0 W	980 W	980 W
219 SUHE-PTU	775 W	26 W	165 W	966 W	0 W	966 W	0 W	966 W	0 W	966 W	966 W
220 SUHE	1719 W	48 W	165 W	1932 W	0 W	1932 W	0 W	1932 W	0 W	1932 W	1932 W
221 SUHE-secrétariat	1239 W	27 W	165 W	1431 W	0 W	1431 W	0 W	1431 W	0 W	1431 W	1431 W
Couloir dégagement	252 W	23 W	165 W	440 W	0 W	440 W	0 W	440 W	0 W	440 W	440 W
R+1 Cluzel	13198 W	495 W	4792 W	18485 W	0 W	18485 W	0 W	18485 W	0 W	18485 W	18485 W
105b SCIBA-BECL	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
WC	302 W	20 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	322 W
101 SCIBA-UPIT	799 W	28 W	330 W	1157 W	0 W	1157 W	0 W	1157 W	0 W	1157 W	1157 W
102 SCIBA-UBP	743 W	25 W	330 W	1099 W	0 W	1099 W	0 W	1099 W	0 W	1099 W	1099 W
103 SCIBA	805 W	29 W	165 W	999 W	0 W	999 W	0 W	999 W	0 W	999 W	999 W
104 SCIBA-BECL	755 W	26 W	330 W	1112 W	0 W	1112 W	0 W	1112 W	0 W	1112 W	1112 W
105a SCIBA-UBP	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
106a Bureau d'étude	3442 W	99 W	661 W	4202 W	0 W	4202 W	0 W	4202 W	0 W	4202 W	4202 W
Local	54 W	3 W	0 W	57 W	0 W	57 W	0 W	57 W	0 W	57 W	57 W
106 b SCIBA-UBP	377 W	13 W	165 W	555 W	0 W	555 W	0 W	555 W	0 W	555 W	555 W
107a CLAS	461 W	21 W	165 W	647 W	0 W	647 W	0 W	647 W	0 W	647 W	647 W
107b SCIBA-BECL	401 W	15 W	165 W	581 W	0 W	581 W	0 W	581 W	0 W	581 W	581 W
108 SCIBA-UBP	422 W	18 W	165 W	604 W	0 W	604 W	0 W	604 W	0 W	604 W	604 W
109 SCIBA-UBP	458 W	21 W	165 W	644 W	0 W	644 W	0 W	644 W	0 W	644 W	644 W
110a SCIBA-UBP	422 W	18 W	165 W	604 W	0 W	604 W	0 W	604 W	0 W	604 W	604 W
110b SCIBA-UBP	849 W	36 W	330 W	1215 W	0 W	1215 W	0 W	1215 W	0 W	1215 W	1215 W
111 SCIBA-UPIT	416 W	17 W	165 W	598 W	0 W	598 W	0 W	598 W	0 W	598 W	598 W
112 SCIBA-UBP	416 W	17 W	165 W	598 W	0 W	598 W	0 W	598 W	0 W	598 W	598 W
Salle de réunion	729 W	24 W	826 W	1579 W	0 W	1579 W	0 W	1579 W	0 W	1579 W	1579 W
Couloir dégagement	314 W	29 W	165 W	508 W	0 W	508 W	0 W	508 W	0 W	508 W	508 W
RDC Cluzel	12647 W	443 W	3140 W	16229 W	0 W	16229 W	0 W	16229 W	0 W	16229 W	16229 W
WC	302 W	20 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	322 W
01 local SSI	620 W	17 W	165 W	802 W	0 W	802 W	0 W	802 W	0 W	802 W	802 W
02 Cantine	1282 W	39 W	330 W	1651 W	0 W	1651 W	0 W	1651 W	0 W	1651 W	1651 W
05 Salle de conférence	3978 W	170 W	991 W	5140 W	0 W	5140 W	0 W	5140 W	0 W	5140 W	5140 W
03 local gardien	614 W	17 W	165 W	796 W	0 W	796 W	0 W	796 W	0 W	796 W	796 W
04 Régisseur	608 W	16 W	165 W	789 W	0 W	789 W	0 W	789 W	0 W	789 W	789 W
06 Cafétaria	593 W	15 W	165 W	774 W	0 W	774 W	0 W	774 W	0 W	774 W	774 W
07 Local FO	623 W	19 W	165 W	808 W	0 W	808 W	0 W	808 W	0 W	808 W	808 W
08 Permis de conduire	1189 W	35 W	330 W	1555 W	0 W	1555 W	0 W	1555 W	0 W	1555 W	1555 W
09 MIGT	428 W	18 W	165 W	611 W	0 W	611 W	0 W	611 W	0 W	611 W	611 W
10 Local ASCEE	603 W	18 W	165 W	786 W	0 W	786 W	0 W	786 W	0 W	786 W	786 W
Accueil	1808 W	58 W	165 W	2031 W	0 W	2031 W	0 W	2031 W	0 W	2031 W	2031 W
Couloir dégagement	0 W	0 W	165 W	165 W	0 W	165 W	0 W	165 W	0 W	165 W	165 W
R+3 Cluzel	18524 W	623 W	5288 W	24434 W	0 W	24434 W	0 W	24434 W	0 W	24434 W	24434 W
301 SUHE-FL	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
WC	302 W	20 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	322 W
302 SUHE-FL	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
303 SUHE-FL	530 W	19 W	330 W	880 W	0 W	880 W	0 W	880 W	0 W	880 W	880 W
304 SUHE-PH	506 W	17 W	165 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	688 W

Local	Trans.	Infilt.	Ventil.	Dans loc.	Dans CTA	Totales	Surpuiss.	Puiss. tot.	Préchauff.	Charge loc.	Puiss. loc.
305 SUHE-PH	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
306 SUHE-ADS	1054 W	38 W	330 W	1423 W	0 W	1423 W	0 W	1423 W	0 W	1423 W	1423 W
307 SUHE-ADS	506 W	17 W	165 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	688 W
308 SUHE-ADS	530 W	19 W	165 W	715 W	0 W	715 W	0 W	715 W	0 W	715 W	715 W
309 SUHE-ADS	509 W	17 W	165 W	691 W	0 W	691 W	0 W	691 W	0 W	691 W	691 W
310 SUHE-ADS	2067 W	54 W	165 W	2286 W	0 W	2286 W	0 W	2286 W	0 W	2286 W	2286 W
311 SUHE-ADS	761 W	27 W	330 W	1119 W	0 W	1119 W	0 W	1119 W	0 W	1119 W	1119 W
312 SUHE-ADS	515 W	18 W	165 W	698 W	0 W	698 W	0 W	698 W	0 W	698 W	698 W
313 SUHE-ADS	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
314 SUHE-ADS	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
315 SUHE-ADS	530 W	19 W	165 W	715 W	0 W	715 W	0 W	715 W	0 W	715 W	715 W
316 SUHE-ADS	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
317 SUHE-ADS	755 W	26 W	165 W	947 W	0 W	947 W	0 W	947 W	0 W	947 W	947 W
318 SUHE-ADS	799 W	28 W	330 W	1157 W	0 W	1157 W	0 W	1157 W	0 W	1157 W	1157 W
319 SUHE-FL	802 W	28 W	330 W	1161 W	0 W	1161 W	0 W	1161 W	0 W	1161 W	1161 W
322 SUHE-FL	755 W	26 W	330 W	1112 W	0 W	1112 W	0 W	1112 W	0 W	1112 W	1112 W
323 SUHE-FL	530 W	19 W	165 W	715 W	0 W	715 W	0 W	715 W	0 W	715 W	715 W
323-1 SUHE-ADS	989 W	37 W	165 W	1190 W	0 W	1190 W	0 W	1190 W	0 W	1190 W	1190 W
323-2 Salle d'attente	734 W	17 W	165 W	916 W	0 W	916 W	0 W	916 W	0 W	916 W	916 W
323-3 SUHE-FL	2020 W	46 W	330 W	2396 W	0 W	2396 W	0 W	2396 W	0 W	2396 W	2396 W
Couloir dégagement	252 W	23 W	165 W	440 W	0 W	440 W	0 W	440 W	0 W	440 W	440 W
R+4 Cluzel	17518 W	584 W	4627 W	22728 W	0 W	22728 W	0 W	22728 W	0 W	22728 W	22728 W
401 SHUE-ADS	506 W	17 W	165 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	688 W
401 SHUE-ADS	767 W	27 W	330 W	1125 W	0 W	1125 W	0 W	1125 W	0 W	1125 W	1125 W
WC	302 W	20 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	322 W
402 SHUE-ADS	799 W	28 W	330 W	1157 W	0 W	1157 W	0 W	1157 W	0 W	1157 W	1157 W
403a SPOTE	779 W	29 W	496 W	1304 W	0 W	1304 W	0 W	1304 W	0 W	1304 W	1304 W
403b DIR/COM	506 W	17 W	165 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	688 W
404 SPOTE	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
405 SPOTE	506 W	17 W	165 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	688 W
406 SPOTE	542 W	20 W	165 W	728 W	0 W	728 W	0 W	728 W	0 W	728 W	728 W
407 SHUE-PVH	494 W	16 W	165 W	675 W	0 W	675 W	0 W	675 W	0 W	675 W	675 W
408a SPOTE	2347 W	64 W	496 W	2907 W	0 W	2907 W	0 W	2907 W	0 W	2907 W	2907 W
408b DIR-COM	506 W	17 W	165 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	688 W
409a SPOTE	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
409b SPOTE	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
409c SPOTE	779 W	29 W	165 W	973 W	0 W	973 W	0 W	973 W	0 W	973 W	973 W
410 DRE-AJ	761 W	27 W	165 W	953 W	0 W	953 W	0 W	953 W	0 W	953 W	953 W
Bureau sous-directeur	793 W	27 W	165 W	985 W	0 W	985 W	0 W	985 W	0 W	985 W	985 W
400 Secrétariat	779 W	29 W	330 W	1138 W	0 W	1138 W	0 W	1138 W	0 W	1138 W	1138 W
Bureau directeur	2312 W	68 W	165 W	2546 W	0 W	2546 W	0 W	2546 W	0 W	2546 W	2546 W
Cuisine	244 W	9 W	0 W	252 W	0 W	252 W	0 W	252 W	0 W	252 W	252 W
Salle de direction	1994 W	46 W	330 W	2371 W	0 W	2371 W	0 W	2371 W	0 W	2371 W	2371 W
Couloir dégagement	252 W	23 W	165 W	440 W	0 W	440 W	0 W	440 W	0 W	440 W	440 W
R+6 Cluzel	19088 W	636 W	4792 W	24516 W	0 W	24516 W	0 W	24516 W	0 W	24516 W	24516 W
WC	302 W	20 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	322 W
601 SG-UGS	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
602 SG	799 W	28 W	165 W	992 W	0 W	992 W	0 W	992 W	0 W	992 W	992 W
603 SG-LOG	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
604 SG-LOG	767 W	27 W	496 W	1290 W	0 W	1290 W	0 W	1290 W	0 W	1290 W	1290 W
605 SG-INF	793 W	27 W	496 W	1316 W	0 W	1316 W	0 W	1316 W	0 W	1316 W	1316 W
606 SG-INF	506 W	17 W	165 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	688 W
607 DDAF	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
608 SG-INF	574 W	21 W	330 W	925 W	0 W	925 W	0 W	925 W	0 W	925 W	925 W
609 SG-LOG	2283 W	62 W	165 W	2510 W	0 W	2510 W	0 W	2510 W	0 W	2510 W	2510 W
610 SG-LOG	761 W	27 W	165 W	953 W	0 W	953 W	0 W	953 W	0 W	953 W	953 W
611 SG-LOG	755 W	26 W	330 W	1112 W	0 W	1112 W	0 W	1112 W	0 W	1112 W	1112 W
612 SG-LOG	1030 W	36 W	165 W	1231 W	0 W	1231 W	0 W	1231 W	0 W	1231 W	1231 W
613 SG-LOG	811 W	29 W	165 W	1005 W	0 W	1005 W	0 W	1005 W	0 W	1005 W	1005 W
614 SG-LOG	799 W	28 W	165 W	992 W	0 W	992 W	0 W	992 W	0 W	992 W	992 W
615 SG-UGS	749 W	26 W	165 W	940 W	0 W	940 W	0 W	940 W	0 W	940 W	940 W
616 STEF-DECRI	775 W	26 W	165 W	966 W	0 W	966 W	0 W	966 W	0 W	966 W	966 W
617 STEF-DECRI	767 W	27 W	330 W	1125 W	0 W	1125 W	0 W	1125 W	0 W	1125 W	1125 W
618 STEF-DECRI	530 W	19 W	165 W	715 W	0 W	715 W	0 W	715 W	0 W	715 W	715 W
619 STEF-DECRI	1568 W	46 W	165 W	1779 W	0 W	1779 W	0 W	1779 W	0 W	1779 W	1779 W
620 STEF-DECRI	2666 W	61 W	330 W	3057 W	0 W	3057 W	0 W	3057 W	0 W	3057 W	3057 W

Local	Trans.	Infilt.	Ventil.	Dans loc.	Dans CTA	Totales	Surpuiss.	Puiss. tot.	Préchauff.	Charge loc.	Puiss. loc.
Couloir dégagement	310 W	29 W	165 W	504 W	0 W	504 W	0 W	504 W	0 W	504 W	504 W
R+7 Cluzel	18551 W	603 W	4131 W	23285 W	0 W	23285 W	0 W	23285 W	0 W	23285 W	23285 W
714 STEF-GAP	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
WC	302 W	20 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	322 W
701 STEF-USR	749 W	26 W	165 W	940 W	0 W	940 W	0 W	940 W	0 W	940 W	940 W
702 STEF-USR	562 W	20 W	165 W	747 W	0 W	747 W	0 W	747 W	0 W	747 W	747 W
703 STEF-USR	481 W	17 W	165 W	663 W	0 W	663 W	0 W	663 W	0 W	663 W	663 W
704 STEF	799 W	28 W	165 W	992 W	0 W	992 W	0 W	992 W	0 W	992 W	992 W
705 STEF-USR	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
706 STEF-USR	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
707 STEF-BET	743 W	25 W	330 W	1099 W	0 W	1099 W	0 W	1099 W	0 W	1099 W	1099 W
709 STEF-BET	568 W	20 W	165 W	753 W	0 W	753 W	0 W	753 W	0 W	753 W	753 W
708 STEF-BET	2283 W	62 W	330 W	2676 W	0 W	2676 W	0 W	2676 W	0 W	2676 W	2676 W
STEF-BET	761 W	27 W	165 W	953 W	0 W	953 W	0 W	953 W	0 W	953 W	953 W
710 STEF-EDR	1042 W	37 W	330 W	1409 W	0 W	1409 W	0 W	1409 W	0 W	1409 W	1409 W
711 STEF-EDR	500 W	16 W	165 W	682 W	0 W	682 W	0 W	682 W	0 W	682 W	682 W
712 STEF-EDR	767 W	27 W	165 W	960 W	0 W	960 W	0 W	960 W	0 W	960 W	960 W
713 STEF-USR	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
715 STEF-GAP	799 W	28 W	165 W	992 W	0 W	992 W	0 W	992 W	0 W	992 W	992 W
716 STEF-AJM	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
717 STEF-AJM	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
718 SG-AJM	755 W	26 W	165 W	947 W	0 W	947 W	0 W	947 W	0 W	947 W	947 W
719a SG-AJM	1451 W	32 W	165 W	1648 W	0 W	1648 W	0 W	1648 W	0 W	1648 W	1648 W
719b SG-AJM	2641 W	60 W	165 W	2866 W	0 W	2866 W	0 W	2866 W	0 W	2866 W	2866 W
Couloir dégagement	252 W	23 W	165 W	440 W	0 W	440 W	0 W	440 W	0 W	440 W	440 W
R+8 Cluzel	18379 W	641 W	4461 W	23482 W	0 W	23482 W	0 W	23482 W	0 W	23482 W	23482 W
WC	302 W	20 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	322 W
801	506 W	17 W	165 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	0 W	688 W	688 W
802	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
803	1566 W	56 W	165 W	1787 W	0 W	1787 W	0 W	1787 W	0 W	1787 W	1787 W
804	793 W	27 W	330 W	1151 W	0 W	1151 W	0 W	1151 W	0 W	1151 W	1151 W
805	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
806	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
807	761 W	27 W	330 W	1119 W	0 W	1119 W	0 W	1119 W	0 W	1119 W	1119 W
808	2046 W	54 W	165 W	2265 W	0 W	2265 W	0 W	2265 W	0 W	2265 W	2265 W
809	500 W	16 W	165 W	682 W	0 W	682 W	0 W	682 W	0 W	682 W	682 W
810	524 W	19 W	165 W	708 W	0 W	708 W	0 W	708 W	0 W	708 W	708 W
811	710 W	37 W	165 W	912 W	0 W	912 W	0 W	912 W	0 W	912 W	912 W
812	500 W	16 W	165 W	682 W	0 W	682 W	0 W	682 W	0 W	682 W	682 W
813	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
814	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
815	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
816	761 W	27 W	165 W	953 W	0 W	953 W	0 W	953 W	0 W	953 W	953 W
817	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
818	793 W	27 W	330 W	1151 W	0 W	1151 W	0 W	1151 W	0 W	1151 W	1151 W
819	755 W	26 W	330 W	1112 W	0 W	1112 W	0 W	1112 W	0 W	1112 W	1112 W
820	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
821	797 W	44 W	165 W	1006 W	0 W	1006 W	0 W	1006 W	0 W	1006 W	1006 W
822	2681 W	61 W	165 W	2907 W	0 W	2907 W	0 W	2907 W	0 W	2907 W	2907 W
Couloir dégagement	252 W	23 W	165 W	440 W	0 W	440 W	0 W	440 W	0 W	440 W	440 W
R+10 Cluzel	18840 W	655 W	5949 W	25444 W	0 W	25444 W	0 W	25444 W	0 W	25444 W	25444 W
WC	302 W	20 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	0 W	322 W	322 W
1001	749 W	26 W	330 W	1105 W	0 W	1105 W	0 W	1105 W	0 W	1105 W	1105 W
1002	1048 W	37 W	330 W	1416 W	0 W	1416 W	0 W	1416 W	0 W	1416 W	1416 W
1003	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
1004	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
1005	530 W	19 W	165 W	715 W	0 W	715 W	0 W	715 W	0 W	715 W	715 W
1006	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
1007	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
1008	2725 W	82 W	165 W	2973 W	0 W	2973 W	0 W	2973 W	0 W	2973 W	2973 W
1009	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
1010	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
1011	773 W	28 W	165 W	967 W	0 W	967 W	0 W	967 W	0 W	967 W	967 W
1012	799 W	28 W	165 W	992 W	0 W	992 W	0 W	992 W	0 W	992 W	992 W
1013	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
1014	761 W	27 W	330 W	1119 W	0 W	1119 W	0 W	1119 W	0 W	1119 W	1119 W

Local	Trans.	Infilt.	Ventil.	Dans loc.	Dans CTA	Totales	Surpuiss.	Puiss. tot.	Préchauff.	Charge loc.	Puiss. loc.
1015	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
1016	512 W	18 W	165 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	0 W	695 W	695 W
1017	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
1018	1036 W	36 W	496 W	1568 W	0 W	1568 W	0 W	1568 W	0 W	1568 W	1568 W
1019	518 W	18 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W
1020 local serveur	2193 W	86 W	165 W	2444 W	0 W	2444 W	0 W	2444 W	0 W	2444 W	2444 W
1021	2009 W	46 W	165 W	2220 W	0 W	2220 W	0 W	2220 W	0 W	2220 W	2220 W
Couloir dégagement	252 W	23 W	1652 W	1927 W	0 W	1927 W	0 W	1927 W	0 W	1927 W	1927 W
R+11 Cluzel	21757 W	1488 W	6444 W	29689 W	0 W	29689 W	0 W	29689 W	0 W	29689 W	29689 W
WC	382 W	45 W	0 W	428 W	0 W	428 W	0 W	428 W	0 W	428 W	428 W
1101	591 W	42 W	165 W	799 W	0 W	799 W	0 W	799 W	0 W	799 W	799 W
1102	593 W	43 W	165 W	802 W	0 W	802 W	0 W	802 W	0 W	802 W	802 W
1103	566 W	34 W	165 W	766 W	0 W	766 W	0 W	766 W	0 W	766 W	766 W
1104	577 W	38 W	165 W	781 W	0 W	781 W	0 W	781 W	0 W	781 W	781 W
1105	609 W	45 W	165 W	820 W	0 W	820 W	0 W	820 W	0 W	820 W	820 W
1106	595 W	43 W	165 W	804 W	0 W	804 W	0 W	804 W	0 W	804 W	804 W
1107	603 W	45 W	165 W	813 W	0 W	813 W	0 W	813 W	0 W	813 W	813 W
1108	595 W	43 W	165 W	804 W	0 W	804 W	0 W	804 W	0 W	804 W	804 W
1109	876 W	64 W	330 W	1270 W	0 W	1270 W	0 W	1270 W	0 W	1270 W	1270 W
1110	2488 W	114 W	165 W	2767 W	0 W	2767 W	0 W	2767 W	0 W	2767 W	2767 W
1111	891 W	66 W	496 W	1453 W	0 W	1453 W	0 W	1453 W	0 W	1453 W	1453 W
1112	594 W	43 W	165 W	803 W	0 W	803 W	0 W	803 W	0 W	803 W	803 W
1113	920 W	67 W	330 W	1318 W	0 W	1318 W	0 W	1318 W	0 W	1318 W	1318 W
1114	595 W	43 W	165 W	804 W	0 W	804 W	0 W	804 W	0 W	804 W	804 W
1115	602 W	44 W	165 W	811 W	0 W	811 W	0 W	811 W	0 W	811 W	811 W
1116	919 W	75 W	330 W	1325 W	0 W	1325 W	0 W	1325 W	0 W	1325 W	1325 W
1117	600 W	44 W	165 W	809 W	0 W	809 W	0 W	809 W	0 W	809 W	809 W
1118	593 W	43 W	165 W	801 W	0 W	801 W	0 W	801 W	0 W	801 W	801 W
1119	603 W	45 W	165 W	813 W	0 W	813 W	0 W	813 W	0 W	813 W	813 W
1120	883 W	65 W	165 W	1113 W	0 W	1113 W	0 W	1113 W	0 W	1113 W	1113 W
1121	594 W	42 W	165 W	801 W	0 W	801 W	0 W	801 W	0 W	801 W	801 W
1122	1925 W	91 W	330 W	2346 W	0 W	2346 W	0 W	2346 W	0 W	2346 W	2346 W
Local	549 W	67 W	0 W	616 W	0 W	616 W	0 W	616 W	0 W	616 W	616 W
1123	2152 W	76 W	165 W	2393 W	0 W	2393 W	0 W	2393 W	0 W	2393 W	2393 W
Couloir dégagement	862 W	119 W	1652 W	2633 W	0 W	2633 W	0 W	2633 W	0 W	2633 W	2633 W
RDC DDGCCR	18006 W	284 W	2313 W	20603 W	0 W	20603 W	0 W	20603 W	0 W	20603 W	20603 W
Bureau 3	992 W	16 W	165 W	1174 W	0 W	1174 W	0 W	1174 W	0 W	1174 W	1174 W
Bureau 1	2317 W	41 W	165 W	2523 W	0 W	2523 W	0 W	2523 W	0 W	2523 W	2523 W
Cuisine	797 W	14 W	165 W	976 W	0 W	976 W	0 W	976 W	0 W	976 W	976 W
Bureau 2	1025 W	17 W	165 W	1207 W	0 W	1207 W	0 W	1207 W	0 W	1207 W	1207 W
Bureau 4	1352 W	22 W	330 W	1704 W	0 W	1704 W	0 W	1704 W	0 W	1704 W	1704 W
Bureau 5	1037 W	17 W	165 W	1220 W	0 W	1220 W	0 W	1220 W	0 W	1220 W	1220 W
Bureau 6	1037 W	17 W	165 W	1220 W	0 W	1220 W	0 W	1220 W	0 W	1220 W	1220 W
Entrée	2034 W	19 W	0 W	2052 W	0 W	2052 W	0 W	2052 W	0 W	2052 W	2052 W
Bureau 7	2716 W	50 W	165 W	2930 W	0 W	2930 W	0 W	2930 W	0 W	2930 W	2930 W
Bureau 8	1098 W	19 W	165 W	1282 W	0 W	1282 W	0 W	1282 W	0 W	1282 W	1282 W
Bureau 9	1064 W	18 W	165 W	1247 W	0 W	1247 W	0 W	1247 W	0 W	1247 W	1247 W
Bureau 10	879 W	18 W	165 W	1063 W	0 W	1063 W	0 W	1063 W	0 W	1063 W	1063 W
Bureau 11	1032 W	17 W	165 W	1214 W	0 W	1214 W	0 W	1214 W	0 W	1214 W	1214 W
Couloir dégagement	626 W	0 W	165 W	792 W	0 W	792 W	0 W	792 W	0 W	792 W	792 W
R+1 DDGCCR	24410 W	1003 W	2148 W	27561 W	0 W	27561 W	0 W	27561 W	0 W	27561 W	27561 W
Accueil	3295 W	114 W	165 W	3575 W	0 W	3575 W	0 W	3575 W	0 W	3575 W	3575 W
Bureau 1	1217 W	48 W	165 W	1431 W	0 W	1431 W	0 W	1431 W	0 W	1431 W	1431 W
Bureau 2	999 W	40 W	165 W	1205 W	0 W	1205 W	0 W	1205 W	0 W	1205 W	1205 W
Bureau 3	1168 W	46 W	165 W	1379 W	0 W	1379 W	0 W	1379 W	0 W	1379 W	1379 W
Bureau 4	1259 W	50 W	165 W	1474 W	0 W	1474 W	0 W	1474 W	0 W	1474 W	1474 W
Bureau 5	1114 W	45 W	165 W	1325 W	0 W	1325 W	0 W	1325 W	0 W	1325 W	1325 W
Bureau 6	1222 W	49 W	165 W	1437 W	0 W	1437 W	0 W	1437 W	0 W	1437 W	1437 W
Directeur	6759 W	321 W	165 W	7246 W	0 W	7246 W	0 W	7246 W	0 W	7246 W	7246 W
Bureau 7	2159 W	68 W	165 W	2392 W	0 W	2392 W	0 W	2392 W	0 W	2392 W	2392 W
Bureau 8	1168 W	46 W	165 W	1379 W	0 W	1379 W	0 W	1379 W	0 W	1379 W	1379 W
Bureau 9	1076 W	44 W	165 W	1285 W	0 W	1285 W	0 W	1285 W	0 W	1285 W	1285 W
Bureau 10	1152 W	47 W	165 W	1363 W	0 W	1363 W	0 W	1363 W	0 W	1363 W	1363 W
WC	931 W	35 W	0 W	967 W	0 W	967 W	0 W	967 W	0 W	967 W	967 W
Couloir dégagement	889 W	49 W	165 W	1104 W	0 W	1104 W	0 W	1104 W	0 W	1104 W	1104 W
Rez de parking	7128 W	158 W	1818 W	9104 W	0 W	9104 W	0 W	9104 W	0 W	9104 W	9104 W

Local	Trans.	Infilt.	Ventil.	Dans loc.	Dans CTA	Totales	Surpuiss.	Puiss. tot.	Préchauff.	Charge loc.	Puiss. loc.
01 CTT	511 W	18 W	165 W	693 W	0 W	693 W	0 W	693 W	0 W	693 W	693 W
02 Atelier	534 W	19 W	165 W	718 W	0 W	718 W	0 W	718 W	0 W	718 W	718 W
03 CTT	540 W	19 W	165 W	724 W	0 W	724 W	0 W	724 W	0 W	724 W	724 W
04 CTT	1050 W	34 W	330 W	1415 W	0 W	1415 W	0 W	1415 W	0 W	1415 W	1415 W
05 CTT	471 W	15 W	165 W	652 W	0 W	652 W	0 W	652 W	0 W	652 W	652 W
06 CGT	751 W	22 W	165 W	939 W	0 W	939 W	0 W	939 W	0 W	939 W	939 W
Archives	644 W	15 W	165 W	825 W	0 W	825 W	0 W	825 W	0 W	825 W	825 W
Autocom	286 W	0 W	165 W	451 W	0 W	451 W	0 W	451 W	0 W	451 W	451 W
Couloir dégagement	1821 W	0 W	165 W	1987 W	0 W	1987 W	0 W	1987 W	0 W	1987 W	1987 W
Local ménage	520 W	16 W	165 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	0 W	701 W	701 W