



## Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-02-GT**

# Chaudière de type Condensation dans bâtiment de grande taille

### 1 Secteur d'application

Bâtiment tertiaire : locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle, de surface totale chauffée comprise entre 5000 et 10000m<sup>2</sup>.

### 2 Dénomination

Mise en place d'une chaudière de type Condensation pour un système de chauffage central à combustible.

### 3 Conditions pour la délivrance de certificats

Cette action inclut la mise en œuvre d'une régulation appropriée.

Elle n'est applicable que sur des installations dont les émetteurs sont dimensionnés de sorte à permettre à la chaudière de condenser.

Mise en place réalisée par un professionnel.

### 4 Durée de vie conventionnelle

21 ans

### 5 Montant de certificats en kWh cumac

Usage de la chaudière	Zone climatique	Montant unitaire en kWh cumac / m <sup>2</sup>	X	Surface chauffée en m <sup>2</sup>	X	Branche	Facteur correctif		
Chauffage	H1	<b>780</b>				S	Bureaux	1,3	Enseignement
	H2	<b>630</b>	Commerces	<b>1,1</b>					
	H3	<b>430</b>			Hôtellerie – Restauration				
Chauffage et eau chaude sanitaire	H1	<b>830</b>	Santé	<b>1,1</b>					
	H2	<b>720</b>							
	H3	<b>510</b>							