

De :	R. Callec, <a href="mailto:callec@aprime.net">callec@aprime.net</a> , 06 75 82 32 68
Destinataire :	DEBORDE I. ; DENIS F. ; MARQUET A.
Copie à :	
Date :	19/05/2016
Réf. :	
Objet :	CR visite du 18/05/16
Doc. joints :	

**Visite technique Eiffage :**

Absence d'Eiffage au rendez-vous dans la matinée.

**Réunion matin (MM Marquet et Mottier, Mme Deborbe) :**

Revue de la mäj des propositions d'actions.

**Réunion équipe énergie après-midi (Mme Deborbe, M. Denis, Mme Leroy, M. Bourgoïn) :**

Revue de la mäj des propositions d'actions et échanges, notamment sur la suite du projet.

**CR :**

- la définition d'un tableau de plan d'actions est reportée à la prochaine réunion de l'équipe énergie étant donné les absences ;
- néanmoins les deux réunions ont permis la validation d'une première action d'économie d'énergie (aucune objection) : arrêt extracteur d'air 2,2 kW du bâtiment E ;
- autres éléments pour la suite :
  - o Volet communication/sensibilisation agents : dans un premier temps ce chapitre sera traité avec un support présentant la démarche en cours et des informations sur le profil énergétique actuel de la Cité (Resp. : I. Deborde)
  - o tenter une reprogrammation du rdv Eiffage en relation avec M Mottier (Resp. : R. Callec)
  - o l'obtention des points 10 (courbe de charge élec sur 1 an) auprès du fournisseur (ou distributeur) apparaît comme un préalable nécessaire à « l'action talon » (Resp. M. Legloan)
  - o le sujet ECS (eau chaude sanitaire) ne doit pas être négligé (potentiels réduction gaspillage et température) : à prendre en compte au moins dans les actions futures d'approfondissements de diagnostic (Resp. R. Callec).

**Programme prévisionnel prochaine journée** (date non définie pour l'instant, au plus tard début juillet selon disponibilités) :

- ½ journée de visite technique Eiffage/M. Mottier
- ¼ journée : mise au point par sondage des inventaires installations souhaitées pour la suite (M. Mottier) :
  - o Général : liste équipements ECS et températures actuelles (production et distribution si mitigeur)
  - o Bât. E : inventaire grilles d'entrée d'air par pièce
  - o Autres bât. : inventaire installations d'extraction d'air sanitaires (ou autres éventuellement)
- ¼ journée : réunion équipe énergie mise en place plan d'actions court terme à partir d'une ébauche (que je préparerai).